



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 01/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038 GRÁTIS (33) 3351-1038

Emissão do Relatório: 27/03/2013 - 14:30 | Data do Sistema: 31/01/2013

Imprimir | Fechar Janela

SISTEMA:		São Sebastião do Óculo													
Cloro Residual Livre (mg/L): ANGE		Quantidade: 11		Fora do Padrão: 0		Média: 0,49		Mínima: 0,40							
Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição															
PRD01 - Rua José Pedro de Carvalho															
PRD	Reg No	Data	Chuva 24h ?	Hora da Coleta	Hora da Análise	°C Amb	°C Amo	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoretado (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resultados UFC/ml *
PRD01	06	28/01	S	10:40	14:10	24	25	NR	6.7	0.19	0.49	NR	Col. Totais	E Coli	NR
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C															

SAAE Raul Soares

Claudio Alves de Barros
Diretor

Ângela M.F.S. Basso
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X

Você vai precisar de Créditos do Skype