



## Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 01/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038 GRÁTIS (33) 3351-1038

Emissão do Relatório: 27/03/2013 - 14:27 | Data do Sistema: 31/01/2013

Imprimir | Fechar Janela

SISTEMA: Vermelho Velho

**Cloro Residual Livre (mg/L): ANGE** Quantidade: 47 Fora do Padrão: 6 Média: 0,37 Mínima: 0,00

### Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

PRD03 - RUA PREFEITO WILSON DAMIÃO, 200 (PSF)

PRD02 - PRAÇA SÃO FRANCISCO ( ESCOLA)

PRD	Reg No	Data	Chuva 24h?	Hora da Coleta	Hora da Análise	°C Amb.	°C Amo.	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoret. (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resultados UFC/ml *
													Col. Totais	E Coli	
PRD03	04	21/01	N	08:40	14:30	24	28	NR	6.8	0.70	0.37	NR	< 1	< 1	14
PRD02	04	21/01	N	09:00	14:30	23	25	NR	6.9	0.71	0.37	NR	< 1	< 1	10

\* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE Raul Soares

**Claudio Alves de Barros**  
Diretor

**Ângela M.F.S. Basso**  
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X

Você vai precisar de Créditos do Skype