



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 03/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038
3351-1038

GRÁTIS (33)

Emissão do Relatório: 14/05/2013 - 13:03 | Data do Sistema: 31/03/2013

Imprimir | Fechar Janela

SISTEMA:

Vermelho Velho

**Cloro Residual Livre
(mg/L): ANGE**

Quantidade: 33

Fora do Padrão: 2

Média: 0,56

Mínima: 0,00

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

PRD01 - Rua Prefeito Wilson Damião, S/N

PRD	Re g Nº	Data	Chuv a 24h ?	Hora da Colet a	Hora da Análise	ºC Amb .	ºC Amo .	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res.Livre (mg/L)	Íon Fluoret o (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col.Totais	E Col i	Resultados UFC/ml *
PRD01	016	26/03	N	09:00	15:00	25	25	5.00	7.1	0.93	0.56	NR	< 1	-	NR

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE Raul Soares

Claudio Alves de Barros
Diretor

Ângela M.F.S. Basso
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X

Você vai precisar de Créditos do Skype