



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 04/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038
3351-1038

GRÁTIS (33)

Emissão do Relatório: 14/05/2013 - 13:09 | Data do Sistema: 30/04/2013

Imprimir | Fechar Janela

SISTEMA:

Cornélio Alves

**Cloro Residual Livre
(mg/L): ANGE**

Quantidade: 25

Fora do Padrão: 18

Média: 0,05

Mínima: 0,00

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

PRD01 - Rua Cel. Amantino Maciel

PRD	Reg No	Data	Chuva 24h ?	Hora da Coleta	Hora da Análise	°C Amb.	°C Amo.	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoret. (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resultados UFC/ml *
													Col. Totais	E Coli	
PRD01	018	02/04	N	09:00	14:10	25	27	10.00	6.7	0.35	0.05	NR	PRE*	PRE*	20
PRD01	024	23/04	N	07:45	14:30	17	25	10.00	6.8	0.50	0.05	NR	PRE*	AUS*	
PRD01	025	29/04	N	07:50	14:40	21	25	10.00	6.6	0.59	0.05	NR	< 1	-	25

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE Raul Soares

Claudio Alves de Barros
Diretor

Ângela M.F.S. Basso
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X

Você vai precisar de Créditos do Skype