



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 05/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038

Emissão do Relatório: 10/03/2014 - 10:21 | Data do Sistema: 31/05/2013

SISTEMA: Bicuíba

**Cloro Residual Livre
(mg/L): ANGE**

Quantidade: 29

Fora do Padrão: 0

Média: 0,53

Mínima: 0,20

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

PRD01 - Pça. Jose Rodrigues

PRD	Reg No	Data	Chuv a 24h ?	Hora da Colet a	Hora da Análise	°C Amb .	°C Amo .	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res.Livre (mg/L)	Íon Fluoret o (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col.Totais	E Col i	Resultados UFC/ml *
PRD01	029	13/05	N	08:20	15:00	19	21	NR	7.1	0.38	0.53	NR	< 1	-	1

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE Raul Soares

Claudio Alves de Barros
Diretor

Ângela M.F.S. Basso
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X