



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 07/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038

Emissão do Relatório: 10/03/2014 - 10:37 | Data do Sistema: 31/07/2013

SISTEMA: São Sebastião do Óculo

**Cloro Residual Livre
(mg/L): ANGE**

Quantidade: 25

Fora do Padrão: 0

Média: 0,58

Mínima: 0,40

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

PRD01 - Rua José Pedro de Carvalho

PRD	Re g Nº	Data	Chuv a 24h ?	Hora da Colet a	Hora da Análise	ºC Amb .	ºC Amo .	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res.Livre (mg/L)	Íon Fluoret o (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col.Totais	E Col i	Resultado s UFC/ml *
PRD01	042	09/07	N	09:50	14:10	21	22	NR	6.8	0.21	0.58	NR	< 1	-	< 1

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE Raul Soares

Claudio Alves de Barros
Diretor

Ângela M.F.S. Basso
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X