



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 10/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038

Emissão do Relatório: 10/03/2014 - 12:12 | Data do Sistema: 31/10/2013

SISTEMA: Raul Soares

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

PRD15 - Assecras - Av. Elza Bacelar - B. Santana
PRD16 - Mangueira da Zica - Vila Parente
PRD17 - Rua Juca Amâncio, 336 - Bairro Bom Jesus
PRD18 - Rua Tupis, 180 - Bairro Morro das Pedras
PRD19 - Cadeia Pública - Vila Belchior
PRD20 - Hospital São Sebastião - Centro
PRD21 - Rua São Cristóvão, 63 - Bairro Rosa Mística
RD02 - Reservatório de Distribuição 02
PRD22 - Posto Epidemiologia - R. Adelino Azevedo
PRD32 - Rua José Miranda, 2840 - Vila do Asilo
PRD33 - Av. Leopoldina, 25 - Vila Barbosa
PRD35 - Rua Cel. Joaquim Milagres, 88 - Centro
PRD36 - Rua Prof. Isabel Silveira, 250 - Vila Sodré
PRD37 - Rua Herculano Bento Coelho, s/n - B. Major Nestor
PRD46 - Escola Mun. Cel. João Domingos
RD01 - Reservatório de Distribuição 01
PRD38 - E. E. Benedito Valadares - R. Benjamin do Carmo
PRD40 - Rua Nicolau Simas, 34 - Bairro Tarza
PRD41 - Rua da Sé, 228 (congregação) Bairro Planalto
PRD42 - Rua Oscar Mendes, 55 - Vila Parente
PRD43 - Rua C, s/n - B. Prefac
PRD44 - SOPAC - Rua Adelino Azevedo - Centro
PRD45 - Rua São Sebastião, 413 - Centro
AB01 - Captação Rio Matipó
PRD23 - Rua Padre Chiquinho - Córrego de Ubá
PRD24 - Rua Maria Campos Bondi - B. Bom Jesus
PRD25 - Rua C, s/n - Bairro Santa Rita
PRD26 - Rua Ana Amélia, 314 - B. Bela Vista
PRD27 - Rua Manoel Máximo Barbosa, 160 - Vila Barbosa
PRD28 - Rua das Orquídeas, 28 - Bairro Alvorada
PRD29 - Av. Elza Bacelar, 1190 - Bairro Progresso
PRD01 - Beco do Sapé, 1479 - Bairro Bom Jesus
PRD02 - PAM - Av. Elza Bacelar - Bairro Santana
PRD03 - Rua A, s/n - Bairro Prefac
PRD04 - E. E. Afonso Vaz - Av. Elza Bacelar - Vila Progresso
PRD06 - PSF - Rua Francisca Rosa - Centro
PRD07 - Rua Camilo de Moura, 717 - Centro

PRD	Reg Nº	Data	Chuv a 24h ?	Hora da Coleta	Hora da Análise	°C Amb. .	°C Amo. .	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res.Livr e (mg/L)	Íon Fluoret o (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col.Totais	E Col i	Resultados UFC/ml *
PRD16	069	01/10	N	08:45	14:00	24	26	0.00	6.7	0.13	0.70	NR	< 1	-	NR
PRD17	069	01/10	N	09:05	14:00	23	26	0.00	6.7	0.18	0.70	NR	< 1	-	NR

PRD1 8	06 9	01/1 0	N	09:20	14:00	23	26	0.00	6. 9	0.16	0.90	NR	< 1	-	2
PRD1 9	06 9	01/1 0	N	09:40	14:00	23	27	0.00	6. 8	0.28	0.90	NR	< 1	-	NR
PRD2 0	06 9	01/1 0	N	09:55 0	14:00	24	27	0.00	6. 7	0.15	0.80	NR	< 1	-	NR
PRD2 1	06 9	01/1 0	N	10:10	14:00	23	26	0.00	6. 8	0.23	1.00	NR	< 1	-	NR
PRD1 5	06 9	01/1 0	N	10:30	14:00	24	27	0.00	6. 8	0.31	1.00	NR	< 1	-	NR
RD02	06 9	01/1 0	N	11:15	14:00	25	26	0.00	7. 0	0.20	1.10	NR	< 1	-	9
PRD3 2	07 0	07/1 0	N	08:55	13:50	20	24	0.00	6. 7	0.14	0.70	NR	< 1	-	NR
PRD3 3	07 0	07/1 0	N	09:15	13:50	20	25	0.00	6. 7	0.10	0.70	NR	< 1	-	NR
PRD2 2	07 0	07/1 0	N	09:35	13:50	21	25	0.00	6. 7	0.15	0.80	NR	< 1	-	1
PRD3 5	07 0	07/1 0	N	09:50	13:50	21	25	0.00	6. 7	0.23	0.80	NR	< 1	-	NR
PRD3 6	07 0	07/1 0	N	10:05	13:50	21	25	0.00	6. 7	0.15	0.90	NR	< 1	-	NR
PRD3 7	07 0	07/1 0	N	10:25	13:50	20	25	0.00	6. 7	0.17	0.90	NR	Aus*	NR	NR
PRD4 6	07 0	07/1 0	N	10:40	13:50	20	24	0.00	6. 7	0.12	0.80	NR	Aus*	NR	NR
RD01	07 0	07/1 0	N	11:10	13:50	21	26	0.00	7. 0	0.16	0.60	NR	< 1	-	30
PRD4 3	07 1	14/1 0	N	07:45	14:40	21	25	NR	7. 0	0.11	0.60	NR	< 1	-	NR
PRD4 1	07 1	14/1 0	N	08:25	14:40	24	25	NR	7. 0	0.15	0.70	NR	< 1	-	NR
PRD4 0	07 1	14/1 0	N	08:50	14:40	23	25	NR	7. 0	0.38	1.00	NR	< 1	-	NR
PRD4 4	07 1	14/1 0	N	09:05	09:05	24	25	NR	7. 0	0.31	0.80	NR	< 1	-	NR
PRD4 5	07 1	14/1 0	N	09:25	14:40	22	24	NR	7. 0	0.31	0.80	NR	< 1	-	NR
PRD3 8	07 1	14/1 0	N	09:35	14:40	23	25	NR	7. 0	0.20	0.80	NR	< 1	-	NR
PRD4 2	07 1	14/1 0	N	10:05	14:40	24	25	NR	6. 8	0.86	0.80	NR	< 1	-	< 1
RD02	07 1	14/1 0	N	12:05	14:40	25	26	0.00	7. 1	0.30	1.00	0.61	< 1	-	< 1
PRD2 3	07 2	21/1 0	N	07:40	14:10	22	24	0.00	6. 7	0.17	0.60	NR	< 1	-	NR
PRD2 4	07 2	21/1 0	N	07:55	14:10	23	25	0.00	6. 7	0.15	0.70	NR	< 1	-	< 1
PRD2 5	07 2	21/1 0	N	08:25	14:10	24	25	0.00	6. 7	0.16	0.40	NR	< 1*	-	NR
PRD2 6	07 2	21/1 0	N	08:35	14:10	24	25	0.00	6. 7	0.17	0.50	NR	< 1	-	NR
PRD2 7	07 2	21/1 0	N	08:55	14:10	24	26	0.00	6. 7	0.14	0.60	NR	< 1	-	NR
PRD2 8	07 2	21/1 0	N	09:05	14:10	25	26	0.00	6. 7	0.17	0.70	NR	< 1	-	NR
PRD2 9	07 2	21/1 0	N	09:20	14:10	25	26	0.00	6. 7	0.15	0.50	NR	< 1	-	NR

AB01	07 2	21/1 0	N	09:40	14:10	25	25	0.00	6. 7	0.17	0.60	NR	< 1	-	NR
PRD4 6	07 2	21/1 0	N	10:00	14:10	26	25	0.00	6. 7	0.20	0.60	NR	< 1	-	< 1
RD01	07 2	21/1 0	N	10:45	14:10	27	27	0.00	6. 9	0.43	0.50	0.70	< 1	-	4
RD02	07 3	22/1 0	N	11:30	13:45	28	27	0.00	7. 0	0.31	1.00	0.58	< 1	-	< 1
PRD0 1	07 4	29/1 0	N	07:30	13:50	23	27	0.00	6. 7	0.18	0.70	NR	< 1	-	NR
PRD0 7	07 4	29/1 0	N	08:00	13:50	22	28	0.00	6. 7	0.18	0.60	NR	< 1	-	NR
PRD0 2	07 4	29/1 0	N	08:20	13:50	22	27	0.00	6. 8	0.18	0.70	NR	< 1	-	NR
PRD0 3	07 4	29/1 0	N	08:35	13:50	22	26	0.00	6. 8	0.23	0.40	NR	< 1	-	NR
PRD0 4	07 4	29/1 0	N	09:00	13:50	23	27	0.00	6. 7	0.16	0.70	NR	< 1	-	< 1
PRD0 6	07 4	29/1 0	N	09:15	13:50	22	27	0.00	6. 7	0.17	0.80	NR	< 1	-	NR
RD01	07 4	29/1 0	N	10:00	13:50	23	28	0.00	7. 2	0.23	0.70	0.65	< 1	-	< 1
RD02	07 5	30/1 0	N	11:00	13:20	24	27	0.00	6. 9	0.31	1.00	0.66	< 1	-	< 1

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD06 - Reservatório Elevado - ETA

RD07 - Saída do Tratamento

RD05 - Reservatório Novos Tempos - V. Barbosa

RD03 - Reservatório Bom Pastor - Bairro Bom Pastor

PRD	Re g Nº	Data	Chuv a 24h ?	Hora da Colet a	Hora da Anális e	°C Amb .	°C Amo .	Cor Aparent e	pH	Turbide z (uT)	Cl. Res.Livr e (mg/L)	Íon Fluoret o (mg/L)	Resultados - 100ml		Resultado s UFC/ml *
													Col.Totai s	E Col i	
RD0 7	06 9	01/1 0	N	11:25	14:00	25	26	0.00	6. 9	0.14	1.60	NR	< 1	-	< 1
RD0 6	06 9	01/1 0	N	11:25	14:00	25	26	0.00	7. 0	0.15	0.90	NR	< 1	-	< 1
RD0 7	07 0	07/1 0	N	11:15	13:50	21	26	0.00	7. 1	0.23	1.00	NR	< 1	-	14
RD0 5	07 1	14/1 0	N	08:05	14:40	22	24	NR	7. 1	0.12	0.60	NR	< 1	-	NR
RD0 7	07 1	14/1 0	N	12:00	14:40	25	25	0.00	7. 2	0.17	1.10	0.65	< 1	-	< 1
RD0 7	07 2	21/1 0	N	10:45	14:10	27	27	0.00	7. 0	0.28	1.10	0.59	< 1	-	2
RD0 7	07 3	22/1 0	N	11:30	13:45	28	27	0.00	6. 9	0.20	1.20	0.61	< 1	-	< 1
RD0 3	07 4	29/1 0	N	07:45	13:50	22	27	0.00	6. 7	0.19	0.60	NR	< 1	-	NR
RD0 7	07 4	29/1 0	N	10:25	13:50	24	27	0.00	7. 0	0.21	1.10	0.70	< 1	-	1
RD0 7	07 5	30/1 0	N	11:00	13:45	24	27	0.00	6. 9	0.21	1.10	0.70	< 1	-	< 1

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE Raul Soares

Claudio Alves de Barros
Diretor

Ângela M.F.S. Basso
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X