



## Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 12/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038

Emissão do Relatório: 10/03/2014 - 12:31 | Data do Sistema: 31/12/2013

### SISTEMA: São Sebastião do Óculo

**Cloro Residual Livre  
(mg/L): ANGE**

Quantidade: 19

Fora do Padrão: 0

Média: 0,58

Mínima: 0,20

### Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

**PRD01** - Rua José Pedro de Carvalho

| PRD   | Re<br>g<br>Nº | Data  | Chuv<br>a 24h<br>? | Hora<br>da<br>Colet<br>a | Hora<br>da<br>Análise | ºC<br>Amb<br>. | ºC<br>Amo<br>. | Cor<br>Aparente | pH  | Turbidez<br>(uT) | Cl.<br>Res.Livre<br>(mg/L) | Íon<br>Fluoret<br>o<br>(mg/L) | Resultados<br>P/A - 100ml<br>Col.Totais | E<br>Col<br>i | Resultado<br>s UFC/ml<br>* |
|-------|---------------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----|------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------|
| PRD01 | 087           | 16/12 | N                  | 08:25                    | 14:50                 | 23             | 25             | NR              | 7.5 | 0.19             | 0.58                       | NR                            | < 1                                     | -             | NR                         |

\* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE Raul Soares

**Claudio Alves de Barros**  
Diretor

**Ângela M.F.S. Basso**  
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X