



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 12/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038

Emissão do Relatório: 10/03/2014 - 12:29 | Data do Sistema: 31/12/2013

SISTEMA: São Vicente da Estrela

**Cloro Residual Livre
(mg/L): ANGE**

Quantidade: 39

Fora do Padrão: 0

Média: 0,51

Mínima: 0,30

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

PRD01 - Rua Jovino Pinto

PRD	Re g No	Data	Chuv a 24h ?	Hora da Colet a	Hora da Análise	oC Amb .	oC Amo .	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res.Livre (mg/L)	Íon Fluoret o (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col.Totais	E Col i	Resultado s UFC/ml *
PRD01	086	09/12	N	10:55	15:10	26	28	NR	7.2	0.53	0.51	NR	< 1	-	1

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE Raul Soares

Claudio Alves de Barros
Diretor

Ângela M.F.S. Basso
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X