



## Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 01/2014

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038

Emissão do Relatório: 10/03/2014 - 12:37 | Data do Sistema: 31/01/2014

### SISTEMA: Bicuíba

**Cloro Residual Livre  
(mg/L): ANGE**

Quantidade: 41

Fora do Padrão: 2

Média: 0,43

Mínima: 0,10

### Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

**PRD01** - Pça. Jose Rodrigues

| PRD   | Reg<br>Nº | Data  | Chuv<br>a 24h<br>? | Hora<br>da<br>Colet<br>a | Hora<br>da<br>Anális<br>e | ºC<br>Amb<br>. | ºC<br>Amo<br>. | Cor<br>Aparent<br>e | pH  | Turbide<br>z (uT) | Cl.<br>Res. Livr<br>e<br>(mg/L) | Íon<br>Fluoret<br>o<br>(mg/L) | Resultados<br>P/A - 100ml |               | Resultado<br>s UFC/ml<br>* |
|-------|-----------|-------|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------|-----|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
|       |           |       |                    |                          |                           |                |                |                     |     |                   |                                 |                               | Col.Totai<br>s            | E<br>Col<br>i |                            |
| PRD01 | 01/14     | 06/01 | N                  | 08:30                    | 14:20                     | 22             | 24             | NR                  | 6.7 | 0.12              | 0.43                            | NR                            | < 1                       | -             | NR                         |

\* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE Raul Soares

**Claudio Alves de Barros**  
Diretor

**Ângela M.F.S. Basso**  
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X