



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 01/2014

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038

Emissão do Relatório: 10/03/2014 - 12:34 | Data do Sistema: 31/01/2014

SISTEMA: Vermelho Velho

**Cloro Residual Livre
(mg/L): ANGE**

Quantidade: 59

Fora do Padrão: 6

Média: 0,47

Mínima: 0,00

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

PRD01 - Rua Prefeito Wilson Damião, S/N

PRD	Reg Nº	Data	Chuv a 24h ?	Hora da Colet a	Hora da Análise	°C Amb .	°C Amo .	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoret o (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resultado s UFC/ml *
													Col.Totais	E Col i	
PRD01	03/14	21/01	N	08:30	13:50	25	24	5.00	6.7	0.53	0.47	NR	< 1	-	1

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE Raul Soares

Claudio Alves de Barros
Diretor

Ângela M.F.S. Basso
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X