



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 02/2014

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038

Emissão do Relatório: 10/03/2014 - 12:43 | Data do Sistema: 28/02/2014

SISTEMA: Santana do Tabuleiro

**Cloro Residual Livre
(mg/L): ANGE**

Quantidade: 57

Fora do Padrão: 0

Média: 0,59

Mínima: 0,40

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

PRD01 - Rua N. S. Graças

PRD	Reg Nº	Data	Chuv a 24h ?	Hora da Colet a	Hora da Análise	°C Amb .	°C Amo .	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoret o (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col.Totais	E Col i	Resultados UFC/ml *
PRD01	06/14	11/02	N	08:40	14:20	24	30	0.00	6.6	0.31	0.59	NR	< 1	-	< 1

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE Raul Soares

Claudio Alves de Barros
Diretor

Ângela M.F.S. Basso
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X